CNBOP-PIB

PCA Polskie Centrum Akredytacji Certyfikacja Wyrobów
AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

CNBOP-PIB

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6156/2026

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób:	**Gaśnica wodna typ GW-6x A/VER-DIS**
produkowany przez:	**OGNIOCHRON S.A.** **ul. Przemysłowa 42** **34-120 Andrychów**
w zakładzie produkcyjnym:	**OGNIOCHRON S.A.** **ul. Przemysłowa 42** **34-120 Andrychów**
spełnia wymagania:	**PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 8474/2026 z dnia 15.04.2026 r.
2. Sprawozdanie z badań nr P000411747/02 – k z dnia 17.12.2025 r. wykonanych w Kiwa MPA Dresden GmbH, sprawozdanie z badań nr 20230160 z dnia 10.08.2023 r. wykonanych w MPA Dresden, sprawozdanie z badańnr EN 12735 z dnia 03.10.2024 r. wykonanych w APRAGAZ oraz sprawozdanie z badań nr 1003/BU/26 z dnia 10.06.2026 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 6156/DC/CNBOP-PIB/2026.

Okres ważności świadectwa: od **01.07.2026 r.** do **30.06.2031 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, dnia: 1 lipca 2026 r.

CNBOP-PIB

AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6156/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica wodna typ GW-6x A/VER-DIS

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A
Masa całkowita	~ 9,5 kg
Ilość środka gaśniczego	6 l
Rodzaj środka gaśniczego	roztwór środka gaśniczego VERDIS
Czas działania	min. 12 s
Czynnik roboczy	azot N_2
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	od +5°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 21 A
Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282, **z 2026 r. poz. 556**) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282, z 2026 r. poz. 556).

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 1 lipca 2026 r.