



AC 063

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**  
im. Józefa Tuliszowskiego  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**  
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 5994/2026**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**OGNIOCHRON S. A.**  
ul. Przemysłowa 42  
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica proszkowa typ GP-1z BC/M**  
produkowany przez: **OGNIOCHRON S. A.**  
ul. Przemysłowa 42  
34-120 Andrychów  
w zakładzie produkcyjnym: **OGNIOCHRON S. A.**  
ul. Przemysłowa 42  
34-120 Andrychów  
spełnia wymagania: **PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.**

### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 8284/2026 z dnia 05.01.2026 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 20191246/OG 46 z dnia 30.06.2020 r., sprawozdanie z badań nr 20201061/OG 56 z dnia 16.12.2020 r., sprawozdanie z badań nr 20201141/OG 57 z dnia 09.03.2021 r. wykonanych w MPA Dresden, sprawozdanie z badań nr 821/BU/21 z dnia 22.01.2021 r. oraz sprawozdanie z badań nr 1014/BU/21 z dnia 21.04.2021 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5994/DC/CNBOP-PIB/2026.

Okres ważności świadectwa: od **27.01.2026 r.** do **26.01.2031 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 13 stycznia 2026 r.



AC 063

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**  
im. Józefa Tuliszkowskiego  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**  
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 5994/2026**

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ GP-1z BC/M

|                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zakres stosowania                                          | do gaszenia pożarów grupy B i C                                 |
| Masa całkowita                                             | ~ 1,6 kg                                                        |
| Ilość środka gaśniczego                                    | 1 kg                                                            |
| Rodzaj środka gaśniczego                                   | proszek gaśniczy FUREX BCE 20<br>proszek gaśniczy RENEX BC PLUS |
| Czas działania                                             | min. 6 s                                                        |
| Czynnik roboczy                                            | dwutlenek węgla CO <sub>2</sub>                                 |
| Masa czynnika roboczego                                    | 12 g                                                            |
| Ciśnienie próbne zbiornika                                 | 22 bar                                                          |
| Zakres temperatur stosowania                               | od -30°C do +60 °C                                              |
| Minimalna skuteczność gaśnicza                             | pożar testowy 21 B                                              |
| Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący |                                                                 |

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

**Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 13 stycznia 2026 r.